



国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

气质分析报告(薛店分输站)

取样地点：薛店分输站

分析日期：2023年3月13日

凭证编号：008-230313

分析项目	烃类(摩尔分数) y/%	分析项目	非烃类(摩尔分数) y/%
CH ₄	94.6663	N ₂	1.3596
C ₂ H ₆	2.3868	CO ₂	0.8494
C ₃ H ₈	0.4658	氢气(H ₂)	
i-C ₄ H ₁₀	0.0715	一氧化碳(CO)	
n-C ₄ H ₁₀	0.0829	氩气(Ar)	
i-C ₅ H ₁₂	0.0242	C(CH ₃) ₄	
n-C ₅ H ₁₂	0.0328		
C ₆ ⁺	0.0607		
H ₂ S(mg/m ³)		1.2622	
总硫(以硫计)(mg/m ³)			
水露点(°C)		-13.5589	
烃露点(°C)			
绝对密度		0.7097	
高位发热量(MJ/m ³)		37.4993	
低位发热量(MJ/m ³)			
备注	灰底色空格未填报内容为本分析报告不适合,不需填写。		

供气方计量员： \

审核人：

接气方计量员：